

Protokół z odbioru prac montażowych EcoHeat Mono

Obiekt	Instalator
Dokładny adres/Użytkownik	Nazwa/Adres Instalatora
Telefon/e-mail	Telefon/e-mail
Typ urządzenia	Nr seryjny urządzenia
Data zakupu	Data montażu

Dobór pompy ciepła został dokonany przez: Instalatora / Tweetop*

**niepotrzebne skreślić*

1. Uwaga! Zasilanie pompy ciepła należy wykonać co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem systemu w celu wygrzania karteru sprężarki.
2. Instalator potwierdza wykonanie montażu urządzenia zgodnie z Wytycznymi Montażowymi i sztuką budowlaną.
3. Instalator potwierdza gotowość Urządzenia do pierwszego uruchomienia.

Dodatkowo płatne czynności, które wykona Autoryzowany Serwis przy 1-szym uruchomieniu na zlecenie Instalatora. Autoryzowany Serwis wystawia fakturę na Instalatora.

Czynność	Cena (netto)	Decyzja
Podłączenie elektryczne pompy ciepła	250 zł	TAK / NIE
Podłączenie elektryczne zaworu trójdrogowego przełączającego c.o/c.w.u	180 zł	TAK / NIE
Dodatkowe podłączenie elektryczne grzałki i jej sterowania	250 zł	TAK / NIE
Dodatkowe podłączenie zabezpieczenia przed przegrzaniem grzałki	160 zł	TAK / NIE

W przypadku przyjazdu serwisanta na kolejne pierwsze uruchomienie i wykrycia niezgodności stanu istniejącego instalacji względem wytycznych instalacyjnych instalator zostanie obciążony pełną kwotą pierwszego uruchomienia na rzecz serwisanta 1000 zł netto.

Po wykonanym montażu, w ciągu 2 dni roboczych, Instalator wysyła w wersji elektronicznej, tj. w formie skanów lub zdjęć na adres serwis@tweetop.pl wypełniony i podpisany protokół z odbioru prac montażowych.

Zapoznałem się z klauzulą RODO.

.....
Podpis Użytkownika

.....
Podpis Instalatora